Relatório de Ensaio Nº: 8084.2021.A- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social:	Município de Abelardo Luz		
Endereço:	Avenida Padre João Smedt,1605Prefeitura Centro - Abelardo Luz/SC **CEP**: 89830000		
Proposta Comercial:	310.2020.V0	**Plano Amostragem:**	380.2020.V0
Número Contrato Externo:	Ofício 081 SMS		
Contato:	Etiene **E-mail:** visaabluz@gmail.com - **Fone:** (49) 3445-4322		

Solicitante:

Razão Social:	Município de Abelardo Luz
Contato:	Etiene **E-mail:** visaabluz@gmail.com **Fone:** (49) 3445-4322

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra:	Comunidade Araçá - Saída do Tratamento		
Endereço Amostragem:	Comunidade Araçá,s/n, Interior Cidade: Abelardo Luz/SC **CEP**: 89830000		
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Forte nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento fracoTemp Ambiente: 12.00°C		
Responsável pela Amostragem:	Cesar Junges		
Matriz e Origem Amostra:	Água - Água Consumo Humano		
Data de Amostragem:	24/05/2021 16:51:00	**Característica da Amostra:**	Simples
Coordenadas:	Latitude: -26.6512505000 Longitude: -52.3687365000		

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:	25/05/2021 16:30:00	**Data Conferência:**	27/05/2021 15:05:05
		Responsável pela Conferência:	Betina Zummach

04. Resultados de ensaios nas instalações do cliente durante a amostragem:

Parâmetros	Resultados	Portaria nº 888 de 2021	Un	L.Q.	Metodologia
Inorgânicos					
Cloro Residual	0,77	de 0,20 a 5,00	mg/L	0,20	SMWW 4500-Cl G
pH	7,92	de 6,00 a 9,00	U pH	2,00	SMWW 4500 H+

05. Resultados:

Parâmetros	Resultados	Portaria nº 888 de 2021	Un	L.Q.	Metodologia	Início Ensaio
Coliformes Totais	Ausência	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/05/2021
Cor	3,9	até 15,0	Pt/Co	3,5	SMWW 2120 C	26/05/2021
Escherichia coli	Ausência	Ausência	P/A	-	SMWW 9223	25/05/2021
Fluoreto	0,51	até 1,50	mg/L	0,20	SMWW 4500-F D	26/05/2021
Turbidez	<2,50	até 5,00	UNT	2,50	SMWW 2130	26/05/2021

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Declaração da Conformidade: Os parâmetros avaliados apresentaram-se em conformidade com os valores de referência estabelecidos na Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021
Referência(s) Normativa(s): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23ª Edição,
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, P/A - Presença ou Ausência, Pt/Co - Platina/Cobalto, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez.
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Apliável

06. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro Residual executados *in loco*
Ensaio de pH executados *in loco*

Observações

1. Os resultados obtidos referem-se somente à amostra ensaiada.
2. A reprodução deste relatório só é autorizada em sua forma integral
3. As técnicas analíticas seguem metodologias oficiais.
4. Alguns ensaios poderão ter seu resultado comprometido, quando o prazo entre a amostragem e o recebimento da amostra for superior a 24 horas
5. A Declaração da Conformidade expressa nesse relatório não considera a incerteza associada ao ensaio analítico.
6. Este relatório está indexado ao SGQ ITL 23 Revisão 06 - Anexo 01

Fim do relatório

Código de Verificação: 00095001119290108179602021000 00



Fernando Ivan Meyer