



Ministério da Saúde

SVS Secretaria de Vigilância em Saúde

DATASUS

SISAGUA Sistema de Informação de Vigilância da Água para Consumo Humano



► Controle de Sistema de Abastecimento de Água - SAA - Mensal

Data do Cadastro no SISAGUA: 30/04/2013

Data do Preenchimento: 24/01/2013

PARTE I - Identificação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA

<b>UF:</b> SC	<b>Município Abastecido:</b> ABELARDO LUZ	<b>Cód. Município:</b> 420010
<b>Nome do SAA:</b> AGENCIA ABELARDO LUZ UNIDADE 01		<b>Mês/A no:</b> 1/2013

PARTE II - Monitoramento da Qualidade da Água do SAA

**Turbidez**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	288	20
Número de amostras fora dos padrões	6	1
Turbidez média mensal(UT)	0,37	
Turbidez máxima(UT)	1,6	

**Cor**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	288	10
Número de amostras fora dos padrões	0	3
Cor média mensal(uH)	2,53	
Cor máxima mensal(uH)	5	

**pH**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	288	10

**Cloro Residual Livre**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Número de amostras realizadas	288	20
Número de amostras fora dos padrões	0	0
Cloro residual livre médio mensal(mg/L)	2	
Cloro residual livre mínimo(mg/L)	2	

**Outras formas de desinfecção:**

Ozônio  Ultravioleta  Outras, especificar:

**Coliforme**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	8	20
Número de amostras com presença de coliformes totais em 100 mL	0	0
Número de amostras com presença de Escherichia coli ou coliformes termotolerante em 100 mL	0	0

**Bactérias Heterotróficas**

	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	4

Número de amostras com mais de 500 unidades formadoras de colônia (ufc)/mL

#### Fluoreto

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Número de amostras realizadas	288	5
Número de amostras fora dos padrões	6	3
Fluoreto média mensal (mg/L)	0,82	
Fluoreto máximo mensal (mg/L)	1,78	

#### Cianobactérias

Foi realizado o monitoramento mensal de cianobactérias no manancial?

- Sim  
 Não  
 Não se Aplica

Número de cianobactérias (cél./mL):

0

#### Cianotoxinas: microcistinas

	Saída do Tratamento	Entradas das clínicas de hemodiálise e indústrias injetáveis
	<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Número de amostras realizadas		
Número de amostras fora do padrão		

### PARTE III - Informações Gerais do Sistema de Abastecimento de Água

#### Reclamações de falta d'água:

Número de reclamações: 0  Sem informação

#### Reparos na rede:

Número de reparos: 13  Sem informação

Existe intermitência no serviço de água:  Sim  Não  Sem Informação

Se sim, quais as Localidades atingidas?

Qual o número de domicílios atingidos com pelo menos um episódio de intermitência no mês:

Fonte: SISAGUA

[Orientações para a impressão.](#)