



Ministério da Saúde



Secretaria de
Vigilância em Saúde



SISAGUA

Sistema de Informação de Vigilância
da Água para Consumo Humano



► **Controle de Sistema de Abastecimento de Água - SAA - Mensal**

Data do Cadastro no SISAGUA: 31/07/2013

Data do Preenchimento: 28/06/2013

PARTE I - Identificação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA

UF: SC	Município Abastecido: ABELARDO LUZ	Cód. Município: 420010
Nome do SAA: AGENCIA ABELARDO LUZ UNIDADE 01		Mês/A no: 6/2013

PARTE II - Monitoramento da Qualidade da Água do SAA

Turbidez

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	271	19
Número de amostras fora dos padrões	5	0
Turbidez média mensal(UT)	0,14	
Turbidez máxima(UT)	1,58	

Cor

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	293	10
Número de amostras fora dos padrões	0	0
Cor média mensal(uH)	0,08	
Cor máxima mensal(uH)	6	

pH

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	293	

Cloro Residual Livre

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Número de amostras realizadas	293	19
Número de amostras fora dos padrões	0	0
Cloro residual livre médio mensal(mg/L)	2	
Cloro residual livre mínimo(mg/L)	2	

Outras formas de desinfecção:

Ozônio Ultravioleta Outras, especificar:

Coliforme

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	8	19
Número de amostras com presença de coliformes totais em 100 mL	0	0
Número de amostras com presença de Escherichia coli ou coliformes termotolerante em 100 mL	0	0

Bactérias Heterotróficas

	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	4

Número de amostras com mais de 500 unidades formadoras de colônia (ufc)/mL 0

Fluoreto

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Número de amostras realizadas	271	0
Número de amostras fora dos padrões	29	0
Fluoreto média mensal (mg/L)	0,81	
Fluoreto máximo mensal (mg/L)	1,25	

Cianobactérias

Foi realizado o monitoramento mensal de cianobactérias no manancial?

- Sim
 Não
 Não se Aplica

Número de cianobactérias (cél./mL): 0

Cianotoxinas: microcistinas

	Saída do Tratamento	Entradas das clínicas de hemodiálise e indústrias injetáveis
	<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Número de amostras realizadas		
Número de amostras fora do padrão		

PARTE III - Informações Gerais do Sistema de Abastecimento de Água

Reclamações de falta d'água:

Número de reclamações: 1 Sem informação

Reparos na rede:

Número de reparos: 5 Sem informação

Existe intermitência no serviço de água: Sim Não Sem Informação

Se sim, quais as Localidades atingidas?

Qual o número de domicílios atingidos com pelo menos um episódio de intermitência no mês:

Fonte: SISAGUA

[Orientações para a impressão.](#)