



Ministério da Saúde

SVS Secretaria de Vigilância em Saúde

DATASUS

SISAGUA Sistema de Informação de Vigilância da Água para Consumo Humano



► Controle de Sistema de Abastecimento de Água - SAA - Mensal

Data do Cadastro no SISAGUA: 30/04/2013

Data do Preenchimento: 28/03/2013

PARTE I - Identificação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA

<b>UF:</b> SC	<b>Município Abastecido:</b> ABELARDO LUZ	<b>Cód. Município:</b> 420010
<b>Nome do SAA:</b> AGENCIA ABELARDO LUZ UNIDADE 01		<b>Mês/A no:</b> 3/2013

PARTE II - Monitoramento da Qualidade da Água do SAA

**Turbidez**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	264	19
Número de amostras fora dos padrões	26	1
Turbidez média mensal(UT)	0,49	
Turbidez máxima(UT)	1,98	

**Cor**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	264	10
Número de amostras fora dos padrões	0	1
Cor média mensal(uH)	2,56	
Cor máxima mensal(uH)	11	

**pH**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	264	10

**Cloro Residual Livre**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Número de amostras realizadas	264	19
Número de amostras fora dos padrões	0	0
Cloro residual livre médio mensal(mg/L)	2,01	
Cloro residual livre mínimo(mg/L)	1	

**Outras formas de desinfecção:**

Ozônio  Ultravioleta  Outras, especificar:

**Coliforme**

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	8	19
Número de amostras com presença de coliformes totais em 100 mL	0	0
Número de amostras com presença de Escherichia coli ou coliformes termotolerante em 100 mL		

**Bactérias Heterotróficas**

	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	4

Número de amostras com mais de 500 unidades formadoras de colônia (ufc)/mL 0

### Fluoreto

	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Número de amostras realizadas	264	1
Número de amostras fora dos padrões	38	1
Fluoreto média mensal (mg/L)	0,83	
Fluoreto máximo mensal (mg/L)	1,71	

### Cianobactérias

#### Foi realizado o monitoramento mensal de cianobactérias no manancial?

- Sim  
 Não  
 Não se Aplica

Número de cianobactérias (cél./mL): 0

### Cianotoxinas: microcistinas

	Saída do Tratamento	Entradas das clínicas de hemodiálise e indústrias injetáveis
	<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Número de amostras realizadas		
Número de amostras fora do padrão		

## PARTE III - Informações Gerais do Sistema de Abastecimento de Água

### Reclamações de falta d'água:

Número de reclamações: 2  Sem informação

### Reparos na rede:

Número de reparos: 7  Sem informação

Existe intermitência no serviço de água:  Sim  Não  Sem Informação

Se sim, quais as Localidades atingidas?

Qual o número de domicílios atingidos com pelo menos um episódio de intermitência no mês:

Fonte: SISAGUA

[Orientações para a impressão.](#)